



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

E DEI SERVIZI ANTINCENDI

CENTRO STUDI ED ESPERIENZE ANTINCENDI

ROMA - CAPANNELLE



* 3704/1108 *
* CERTIFICAZIONE DI PROVA N.-----*
* 165/43/14 *

In relazione alla domanda 02.04.1992 prot.N 3347 presentata da:
VAL.CO S.r.l. - Via della Merlata - S.S. Sempione Km 18 -
20014 NERVIANO (MILANO), ai sensi della l. 26.07.1965, n. 966,
per l'accertamento della rispondenza alla normativa di preven-
zione incendi dei dispositivi di controllo livello per serbatoi
incorporati ai motori a combustione interna funzionanti a
gasolio, accoppiati a macchine generatrici elettriche:

- Marca : VAL.CO S.r.l.
- Modelli Centraline : VLC.00, VLC.200, VLC.200 I, VLC.400 e
VLC.500 I
- Modelli Sonde : LC.B44 e LC.S52
- Tensione : 24 V/cc e 220 V-50 Hz

SI CERTIFICA

che i dispositivi sopra indicati sono stati sottoposti a prove di
laboratorio (Resoconto di prova 25.05.1993, n. 3743/14) e sono
risultati rispondenti alla normativa di sicurezza di cui alle
disposizioni:

Circolare 31.08.78 n. 31/MI.SA. (78) 11 punto 3.2.4 - lettera "b"

La presente certificazione e' valida fino al 24.05.1998

La validita' della presente certificazione e' relativa ai soli
apparecchi sottoposti a prova.

L'approvazione, ai fini della prevenzione incendi, e' di
competenza del Ministero dell'Interno, al quale deve essere
inoltrata apposita istanza.

Roma,

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(Dott. Ing. Maurizio D'ADDATO)

Allegati: resoconto di prova